

Koolieelse lasteasutuse keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamiskriteeriumid.

Täiendamisel

Maidla Kooli lasteasutuse (edaspidi LA) rühmade riskianalüüs*

Kesk-konna liik	Nr	Hindamiskriteerium	I etapp		II etapp	III etapp	Selgitus
			Ja h	Ei	Oht	Riskitas e	
<i>Maa-ala väljaspool lasteasutust</i>	1.	Läheduses puudub veekogu, tiik või kraav	X		Uppumisoht	Madal (I tase)	Veekogusid ei ole territooriumil. Läheduses Purtse jõgi.
	2.	Lasteasutus ei külgne suure liiklustihedusega tänava ja/või (maan)teega		X	Löögioht	Keskmine (I tase)	LA asub maantee ääres, on piiratud aiaga.
	3.	On olemas parkimisplats autodele, et laste kohaletoomine ja kojuviimine oleks turvaline	X		Löögioht	Madal (II tase)	Parkimisplats on lasteasutuse taga, eemal sõiduteest. Parklat kasutavad ainult kooli töötajad ja lapsevanemad, kes toovad õpilasi kooli või lasteasutusse.
	4.	On paigaldatud liiklusmärk „Lapsed teel” ja tänaval on markeeritud ülekäigukoht	X		Löögioht	Madal (II tase)	Ülekäigurada märgitud
	5.	On paigaldatud kiirusepiirangu märgid ja/või nn lamav politseinik, mis asub noortekeskuse juures.		X	Löögioht	Keskmine (I tase)	Kiirusepiirang on märgitud, nn lamavat politseiniku ei ole

	6.	Läheduses puudub mürarikas, ohtlikke aineid ja kemikaale töötlev ettevõtte või mõni muu elu ning tervist ohustav saasteallikas	X			Madal (I tase)	Saasteallikaid ei ole.
	7.	Liiklus lasteasutuse ümber on turvaline	X			Madal (I tase)	Liiklus on turvaline.
<i>Lasteasutuse maa-ala</i>	8.	Maa-ala on piiratud tugeva piirdeaia või piisavalt tiheda hekiga	X			Madal (I tase)	Maaala on piiratud tugeva ja kõrge aiaga.
	9.	Piirdeaed on vähemalt 1 m kõrge ja ei paku võimalusi ronimiseks	X			Madal (I tase)	Piirdeaial ronimisvõimalus puudub
	10.	Suure liiklustihedusega tänavaga külgnev piirdeaed on vähemalt 1,4 m kõrge	X			Madal (I tase)	Aed on kõrgem kui 1,4 meetrit.
	11.	Piirdeaial puuduvad augud ja vahed, kust laps saaks läbi pugeda	X			Madal (I tase)(II tase?)	Aial ei ole auke, on <u>väravakoht</u> . Aia konstruktsiooni vahedesse mahub väiksemate laste peaa-õpetajate pidev kontroll
	12.	Aia ja maapinna vaheline ruum ei ületa 10 cm	X			Madal (I tase)	Aiad on betoonalustel
	13.	Laste õuesoleku ajal on aiaväravad suletud	X			Madal (I tase)	Mänguväljaku ümber olev aed on väravaga avatav, väraval silt „Palun sulgege värav“
	14.	Väravad on varustatud sulgur- või lukumehhanismiga, mida laps ei saa avada	X		Kadumisoht	Madal (II tase)	Lapsed on õues ainult koos õpetaja järelvalve all

15.	Soovimatute isikute (nt joobes, agressiivsed või asotsiaalse eluviisiga isikud) juurdepääs lasteasutuse maa-alale on takistatud		X	Konfliktioht	Keskmine (I tase)	Takistatud ei ole.
16.	Maa-ala kasutamine lemmikloomade jalutamiskohana on välistatud	X		Nakkusoht	Madal (II tase)	Ligipääs territooriumile
17.	Jäätmete käitlemise koht asub ning jäätmete äravedu toimub mänguväljakust ohutus kauguses	X		Nakkusoht	Madal (I tase)	Jäätmete kogumine ja äravedu toimub asutuse territooriumi kaugeimas nurgas.
18.	Maa-ala teed on aukudeta	X		Traumaohht	Madal (I tase)	Kõnniteed on kiviparketist ja muud teed on ka aukudeta.
19.	Maa-ala on korrastatud ja muru niidetud	X		Traumaohht	Madal (I tase)	Majandustöötajad igapäevaselt olemas
20.	Jäised teed on liivatatud	X		Traumaohht	Madal (I tase)	Majandustöötajad igapäevaselt olemas
21.	Lume ja jääpurikate räästalt kukkumine on välistatud		X	Traumaohht	Keskmine (I tase)	Katusel on lumetõkked. Vajadusel lisatakse ohutuslindid.
22.	Haljastuses on kasutatud ainult ohutuid ja mittemürgiseid taimi	X		Mürgistusoht	Madal (I tase)	Majandustöötajad igapäevaselt olemas
23.	On olemas välisvalgustus	X		Traumaohht	Madal (I tase)	
24.	Maa-ala korrashoiuks kasutatavad tööriistad, seadmed ja masinad, nagu muruniiduk, hekikäärid, labidas, asuvad lastele kättesaamatus kohas	X		Traumaohht	Madal (I tase)	Tööriistad asuvad eraldi seisvas majas

25.	Laste juurdepääs välibasseinile, vihmavee kogumise nõule ja muudele veeanumatele või veekogudele on ilma järelevalveta välistatud	X		Uppumisoht	Madal (I tase)	Õuealal veekogusid ei ole.
26.	Puuriidad, ehitusvahendid jm maa-alale ladustatud materjalid on ladustatud turvaliselt	X		Muljumisoht	Madal (I tase)	Puuriitased ja ehitusmaterjale territooriumil ei ole
27.	Mängu- ja spordivahendid vastavad laste eale ja kasvule ning on turvalised	X		Traumaohht	Madal (I tase)	Kasutatavad vahendid on eakohased.
28.	Mänguväljaku atraktsioonide vahekaugus on vähemalt 1,5–2 m	X		Traumaohht	Madal (I tase)	Mänguväljaku projekteerimisel on nõuetega arvestatud.
29.	Mänguväljaku vahendite (ronimisvahendid, kiiged, liumäed, ronilad jm) alune pind on kaetud 40 cm paksuse liivakihiga või muu lööki summutava materjaliga (puidulaastud, turvamatid, tartaankate jm)	X		Põrutus- ja traumaohht	Madal (I tase)	Vastab nõuetele
30.	Liümägede redelid on varustatud käsipuudega	X		Traumaohht	Madal (I tase)	Mänguväljaku projekteerimisel on nõuetega arvestatud
31.	Mänguväljaku vahendid (nt karussellid, batuudid jm) on turvaliste piiretega	X		Traumaohht	Madal (I tase)	Karusselli ja batuuti ei ole.
32.	Redelite pulgad ja astmed on võrdsete vahedega, mittelibedad ja kindlalt fikseeritud (ei pöörle)	X		Traumaohht	Madal (II tase)	Vihma ja külma korral on mänguvahendid libedad, õpetajad teadlikud
33.	Mänguväljaku vahendite puitosad on terved ja pindudeta	X		Traumaohht	Madal (I tase)	Korras, pidev kontroll.
34.	Kiikede ülesriputamiseks kasutatavad ketid on galvaniseeritud ja lühikeste lülidega	X		Traumaohht	Madal (I tase)	Vastutaja paigaldaja firma

35.	Ketiavade maksimaalava on 8,6 mm igas suunas, v.a ühenduskohtades, kus see on üle 12 mm või alla 8,6 mm	X		Traumaohht	Madal (I tase)	Vastutaja paigaldaja firma
36.	Spordi- ja mänguvahendid on ehitatud nii, et vahenditel ei ole võimalikke ohuallikaid, sh pilusid või V-kujulisi avasid, esiletungivaid osi ja võlle ning pöörlevaid osi, millesse riietuse osad võiksid takerduda	X		Traumaohht	Madal (I tase)	Mänguväljaku projekteerimisel on nõuetega arvestatud
37.	Mänguväljakul kasutatakse selliseid vahendeid (tunnelid, mängumajad jm), kuhu vajaduse korral on lapse abistamiseks tagatud täiskasvanute juurdepääs	X		Traumaohht	Madal (I tase)	
38.	Liiumäed, rippkiiged, rõngad, trapetsid, köied jt samalaadsed risttala külge kinnitatavad mänguasjad on turvalised (kontrollida pinguteid, kinnitusi, ankruid jne)	X			Madal (I tase)	Pidev kontroll
39.	Mänguvahendite paigutus tagab õuealal vaba ja ohutu liikumise	X			Madal (I tase)	Mänguväljaku projekteerimisel on nõuetega arvestatud
40.	Mänguväljaku vahendid on ehitatud nii, et nende pea või jalad ees läbimisel ei teki üheski avas pea ega kaela takerdumisohtu	X			Madal (I tase)	Õpetajate pidev järelvalve
41.	Liiva vahetatakse liivakastis regulaarselt	X		Nakkusoht	Madal (I tase)	Vastutaja majandustöötaja
42.	Liivakastid kaetakse pärast mängimist sobiva kattega	X		Nakkusoht	Madal (I tase)	Teostab õpetaja
43.	Alla 3 a vanuste laste trepid ja kaldteed on varustatud käsipuudega alates esimesest astmest	X		Traumaohht	Madal (I tase)	Toetus olemas alates esimesest astmest nii välistrepil kui ka liiumäe trepil

	44.	Kanalisatsiooniluugid on suletud	X		Kukkumisoht	Madal (I tase)	Vastab nõuetele
	45.	Majaga külgnev tuletõrjeredel on varustatud kaitsepiirdega ning ei võimalda lastel sellele ronida	X		Kukkumisoht	Madal (I tase)	Vastab nõuetele
	46.	Regulaarselt tehakse mänguväljaku vahendite visuaalset tavaülevaatust, töökindlusülevaatust ja korralist põhiülevaatust	X			Madal (I tase)	Mänguväljakute pidev kontroll õpetajate poolt
Sisekeskkond	47.	Siseviimistluses kasutatavad materjalid on ohutud, nõuetekohased ja vastavad tootja poolt ettenähtud kasutusotstarbele	X		Mürgistusoht	Madal (I tase)	Korras
	48.	Põrand on ohtlike kallakuteta ja mittelibe	X		Kukkumisoht	Madal (II tase)	Korras
	49.	Ruumide põrandakattematerjalid on ohutud	X		Mürgistusoht	Madal (I tase)	Ruumide koristus vastavalt koristusjuhendile, kindla libisemiskindla tallaga jalanõud, koostöö lapsevanematega, rühmareeglid
	50.	Vaibad on mittelibisevad	X		Kukkumisoht	Madal (I tase)	Rühmas 1 ilma libisemist takistava aluseta vaip, kinnitatud põrandale nurkadest, kahepoolse tugeva teibiga
	51.	Alla 3-aastastele lastele on paigutatud trepile juurdepääsu takistav kaitse või tagatud laste järelevalve	X		Kukkumisoht	Madal (I tase)	Lastele on tagatud järelevalve

52.	Trepid on varustatud käsipuudega, mis on paigaldatud nii lastele kui ka täiskasvanutele sobivale kõrgusele	X			Madal (I tase)	Trepil liigutakse ainult ühes suunas korraga, õpetajate järelvalve
53.	Trepiastmed on mittelibedad	X		Kukkumisoht	Madal (I tase)	Karastatud pinnad
54.	Libedate trepiastmete servadele on kleebitud libisemisvastased ribad	X			Madal (I tase)	Korras
55.	Välisuks sulgub turvaliselt või on varustatud sulgurmehhanismiga, mis ei lase ukseks järsult sulguda	X		Muljumisoht	Madal (I tase)	Fiksaatorid olemas
56.	Välisuks on varustatud lukustusmehhanismiga, mida laps ei saa ise avada	X		Kadumisoht	Madal (I tase)	Korras
57.	Aknad on lastele ohutud	X		Traumaohht	Madal (I tase)	Korras
58.	Tuulutusakendel on turvaketid, fiksaatorid vm mehhanismid, mis lukustavad akna avatud olekus (tuulutusasendis 8–10 cm)	X		Traumaohht	Madal (I tase)	Projektis ei ole avamist ette nähtud
59.	Ruumides on aknakatete nõörid lastele kättesaamatus kohas	X		Traumaohht	Madal (I tase)	On kättesaadavad, selgitustöö ja õpetajate järelvalve
60.	Ruumide ukseks on klaasideta või purunemiskindlast klaasist	X		Traumaohht	Madal (I tase)	Kontroll ja järelvalve
61.	Klaasüksed, ukseklaasid ja põrandani ulatuvad klaasaknad on ohutud (turvaklaasiga)	X		Traumaohht	Madal (I tase)	Õpetajate järelvalve, rühmareeglid

62.	Klaasused, ukseklaasid ning põrandani ulatuvad klaasaknad on lapse kõrguselt varustatud kaitsega või lapse silmade kõrguselt nähtavalt märgistatud	X		Traumaoh	Madal (I tase)	On märgistatud
63.	Peeglid on kinnitatud seintele nii ülemisest kui ka alumisest servast	X		Traumaoh	Madal (I tase)	Peegli küljed on lahti
64.	Riiulid ja kapid on kinnitatud või on nende ümberkukkumine välistatud	X		Muljumisoht	Madal (I tase)	Kapid on omavahel ühendatud ja kinnitatud seina külge
65.	Kappide kergesti avanevad ukсед ja sahtlid on varustatud lukkudega, et väikelaps neist haarates kuklale ei kukuks	X		Kukkumisoht	Madal (I tase)	Lukke pole, pidev õpetajate järelvalve
66.	Sisustuse paigutus ruumis tagab vaba ja ohutu liikumise	X			Madal (I tase)	Õpetajate järelevalve
67.	Etteulatuvad teravad nurgad on varustatud ümaraservaliste turvaliistudega	X		Traumaoh	Madal (I tase)	Korras
68.	Mööbliesemete ja radiaatorite nurgad on mitteteravad või muudetud ohutuks	X		Traumaoh	Madal (I tase)	Korras (põrandaküte ja radiaatorite katted)
69.	Saalis, võimlas või rühmaruumis asuvate ronimisvahendite all on võimlemismatid	X		Kukkumisoht	Madal (I tase)	Rühmaruumides vahendid puuduvad
70.	Võimla aknad ja lambid on varustatud kaitsevõrega	X			Madal (I tase)	Korras
71.	Rühmaruumi kööginurgas on elektripliidi ülemises osas kaitseriba, praeahju lukustus ja võimalus lülitada plaat pealülitist välja	X		Puudub	Madal (I tase)	Rühmaruumis pliite ei ole.

72.	Teravad köögiiriistad (noad, kahvlid, käärid jm) on lastele kättesaamatus kohas	X		Lõikevigastuste oht	Madal (I tase)	Vastutajad õpetajad ja õpetaja abid Lastel puudub juurdepääs terariistadele
73.	Tehnilised vahendid (kohvimasin, keedukann jm elektriseadmed) on lastele kättesaamatus kohas	X		Põletusoht	Madal (I tase)	Vastutajad õpetajad ja õpetaja abid
74.	Puhastusained (v.a kätepesuseep), puhastusvahendid jt kemikaalid asuvad lukustatavas kapis, puhastusruumis või muus lastele kättesaamatus kohas	X		Mürgistusohu	Madal (I tase)	Olemas lukustatavad kapid, kus hoitakse, koristusvahendeid, vastutaja õpetaja abi.
75.	Ravimeid ja olmekeemiat hoitakse originaalpakendites	X		Mürgistusjuht	Madal (I tase)	Asuvad lukustatud ruumides. Lasteaias ei anta ravimeid väljaarvatud erijuhtudel (Maidla Kooli kodukord)
76.	Olemas on esmaabivahendid, nt elektrooniline kraadiklaas, haavapuhastusvahendid, sidemed, plaastrid, kummikindad, rõhkside, külmakott. Maidlas on teisel korrusel haige lapse tuba.	X			Madal (I tase)	Asuvad rühmaruumides ja kapp on märgistatud.
77.	Pesemiseks sobiv veetemperatuur on tagatud tehniliste vahendite või järelevalvega	X		Põletusoht	Madal (I tase)	Majandustöötaja järelevalve
78.	WC- ja vannitoauukse lukku on võimalik avada ka väljastpoolt	X			Madal (I tase)	Ustel puudub lukustus
79.	Pesuruumi põrand on mittelibisevast materjalist	X		Kukkumisoht	Madal (I tase)	Põranda märgpesu toimub vastavalt päevakavale ja koristustööde juhendile, vastutaja õpetaja abi

80.	Lastele on võimaldatud eakohane ja turvaline magamiskoht	X		Kukkumisoht traumaohht	Madal (II tase) liitrühm (I tase- sõimerühm)	Mitmekordsed voodid, õpetajate järelevalve
81.	Rippuvad toataimed on paigutatud nii, et lastel ei ole võimalik neid aluselt või riulilt endale peale tõmmata	X		Löögioht	Madal (I tase)	Korras
82.	Suured lillepotid jm rasked esemed asuvad põrandal või kindlal alusel	X		Löögioht	Madal (I tase)	Kindlal alusel
83.	Toataimed on mittemürgised ja ohutud	X		Mürgistusoht	Madal (I tase)	Mürgiseid lilli ei ole
84.	Tehnilised vahendid ja nende elektrijuhtmed on terved ja kontrollitud	X			Madal (I tase)	Majandustöötaja ja õpetaja pidev järelevalve
85.	Elektrijuhtmed on paigutatud turvaliselt ja ei takista ruumis liikumist	X		Kukkumisoht	Madal (I tase)	Ei takista
86.	Pistikupesad (ka pikendusjuhtmel) on kaetud lapsekindlate kaitsetega või asuvad lastele kättesaamatul kõrgusel	X		Põletusoht	Madal (II tase)	Õpetajate järelevalve
87.	Ruumidesse on paigaldatud suitsuandur või muu tulekahju signalisatsioonisüsteem	X			Madal (I tase)	Automaatne tuletõrjesignalisatsioon
88.	Tulekahjusignalisatsioon on kontrollitud ja hooldatud	X			Madal (I tase)	Vastutaja majandustöötaja
89.	Köögis on olemas kustutustekk ja personal oskab seda kasutada	X			Madal (I tase)	Köök asub teises majas.
90.	Olemas on tulekustutid	X			Madal (I tase)	Olemas, vastutab Kalle Lipp

91.	Tulekustutid asuvad kergesti kättesaadavas kohas	X			Madal (I tase)	Rühmaruumides
92.	Tulekustutid on kontrollitud ja hooldatud	X			Madal (I tase)	Vastutaja Kalle Lipp
93.	Personal oskab tulekustuteid kasutada	X			Madal (I tase)	Tuleohutuskoolitus, täiendkoolitused
94.	Tikud ja muud tulesüütamisvahendid on lastele kättesaamatus kohas	X		Põletusoht	Madal (I tase)	Tulesüütamisvahendeid ei ole rühmaruumides
95.	Tulekahju korral tegutsemise plaan on koostatud. Plaan koosneb juhistest ja skeemist	X			Madal (I tase)	Majandustöötaja järelvalve, skeem asub liitrühmades tulekustutite juures
96.	Evakuatsiooniõppus korraldatakse vähemalt üks kord aastas	X			Madal (I tase)	Korras
97.	Evakuatsiooniplaanis ettenähtud väljumisteed ja trepikojad on vaba ligipääsuga	X			Madal (I tase)	Korras
98.	Välisust on võimalik seestpoolt avada pöördnupust	X			Madal (I tase)	Korras
99.	Telefoniside on tagatud	X			Madal (I tase)	Teadete tahvlil liitrühma õpetajate ja direktori kontaktandmed Rõõmupesa: 5302 1661 Õnnetriinud: 33 59 785
100.	Telefoni lähedal on tähtsad telefoninumbrid (hädaabi, lapsevanemad jm)	X			Madal (I tase)	Veebikeskkonnas lastevanemate andmed, mobiiltelefonis salvestatud kontaktid.

	101.	Personal on teadlik, kuidas käituda lapse kadumise korral	X			Madal (I tase)	Kriisiolukorra plaan olemas, õpetajad teadlikud.
	102.	Personal on läbinud esmaabikursused	X			Madal (I tase)	Kõik õpetajad on koolituse läbinud.
	103.	Personal oskab anda lastele esmaabi	X			Madal (I tase)	Kõik õpetajad on koolituse läbinud.
	104.	Võõraste omavoliline pääs asutuse ruumidesse on välditud		X	Konfliktioht, nakkusoht	Keskmine (I tase)	Vajadusel saavad võõrad isikud majja tulla
<i>Mängu-, õppe- ja spordivahendid</i>	105.	Erivanuseliste laste mängu ajal on tagatud, et pisidetaile sisaldavad mänguvahendid ei satu väikelaste kätte	X		Lämbumisoht	Madal (I tase)	(Liit)rühma õpetaja ja õpetaja abi koostöö ja järelvalve , päevakava
	106.	Mänguasjad on disaini, konstruktsiooni ja materjali poolest ohutud	X			Madal (I tase)	Mänguasjad on lapse vanusele sobivad, õpetajate järelvalve
	107.	Kasutusel on ainult terved mängu-, õppe- ja spordivahendid	X		Lõikeoht	Madal (I tase)	Õpetajate järelvalve
	108.	Tagatud on mängu-, õppe- ja spordivahendite regulaarne kontroll, korrastamine, parandamine ja puhastamine	X		Nakkusoht, traumaoh	Madal (I tase)	Mänguasjade pesemine igal nädalal, spordivahendite uuendamine, õppevahendite soetamine ja loomine.
<i>tervisekasvatuse ja -käitumise</i>	109.	Lasteasutuse tervisekasvatuse valdkondade hulka kuulub ka ohutus ja turvalisus	X			Madal (I tase)	Õppekavas on tervisekasvatus, igapäevane teavitustöö

110.	Lapsi õpetatakse erinevaid ohte tundma ja vältima	X			Madal (I tase)	Õppekava, tegevuskava, nädalaplaanid. Teavitustöö- teadlikkuse tõstmine.
111.	Lapsi õpetatakse potentsiaalsete ohuteguritega õigesti ümber käima ja ohtlikus olukorras käituma	X			Madal (I tase)	Teavitustöö- teadlikkuse tõstmine. Politsei ja Päästeamet.
112.	Lastele õpetatakse kelgutamise, suusatamise ja uisutamise tehnikat ning nende tegevustega seotud ohtude vältimist	X		Traumaohht	Madal (I tase)*	Nädalakavas suunatud ja järelvalvatud tegevus liikumisõpetaja ja rühmaõpetajad
113.	Õppekavasse kuulub liiklusõpetus	X			Madal (I tase)	Koolil on liiklusväljak, suunatud ja järelvalvatud tegevus, liikumisõpetaja ja rühmaõpetajad
114.	Õpetajad ja õpetajaabid teavad, kuidas liikuda koos lastega ohutult väljaspool lasteaeda (nad on läbinud laste rühmasaatja koolituse)		X		Madal (II tase)	Rühma saatja koolitus läbitud kõikidel õpetajatel
115.	Lapsed kannavad jalg- või tõukerattaga sõites kiivrit, mis vastab lapse kasvule ja pea ümbermõõdule	X		Traumaohht	Madal (I tase)	Koostöö lapsevanematega, lasteaia territooriumil kiivrite kandmine kohustuslik (kodukord)
116.	Rulluisukudega sõites kannavad lapsed kiivrit, põlve-, küünarnuki- ja randmekaitsmeid	X		Traumaohht	Madal (I tase)	Järelvalvatud tegevus liikumisõpetaja ja rühmaõpetajad
117.	Personal kannab jalgrattaga sõites kiivrit	X		Traumaohht	Madal (I tase)	Lasteaia territooriumil kannab

	118.	Lapsed kannavad pimedal ajal helkurit	X			Madal (I tase)	Koostöö lapsevanematega, teavitustöö, helkurite jagamine vajadusel.
	119.	Väljaspool lasteasutuse maa-ala liikudes kannavad lapsed ning õpetajad ja õpetajaabid helkurveste	X		Löögioht	Madal (II tase)	Helkurvestid olemas
	120.	Lapsed kannavad libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid	X		Kukkumisoht, traumaohu	Madal (II tase)	Teavitamine, koostöö lapsevanematega
	121.	Personal kannab pimedal ajal helkurit	X		Löögioht	Madal (II tase)	Kannab
	122.	Kuumadel suvepäevadel kannavad lapsed õues kergeid peakatteid	X		Ülekuumenemisoht	Madal (II tase)	Koostöö lapsevanematega, Õpetajate järelvalve
	123.	Õpetajad teevad koostööd lapsevanemaga tagamaks lastel tervisliku ja ohutu riietuse (nt üleriietel ei ole pikki nõõre, aasasid, takerduvat salli)	X		Lämbumisoht	Madal (I tase)	Koostöö lapsevanematega

*Riskianalüüsi koostamisel kasutatud juhendmaterjali „Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses“ lisa 1. Väljaandja: Tervise Arengu Instituut, 2010 Koostaja: Liana Varava